

**ПАСПОРТ**

Блок регулирующий, Тип АРР, Модификация АРР-Р

**Код материала: 003G1014R**



**Дата редакции: 26.08.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Блок регулирующий типа AFP-R.

### 1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217

Адрес производства продукции: Dong'ou Industrial Zone, Oubei Town, Zhejiang Province, Китай

### 1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления.

Дата изготовления указана на шильдике в формате нн/гг.

## 2. Назначение изделия

Блок регулирующий AFP-R - составная часть автоматического регулятора перепада давлений для использования в системах централизованного теплоснабжения. Предназначен для применения в системах централизованного теплоснабжения. При повышении регулируемого перепада давлений клапан регулятора закрывается.



## 3. Технические характеристики

|                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Номинальный диаметр (DN), мм                                   | 15-250                                   |
| Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар          | 25                                       |
| Рабочая среда                                                  | см. характеристики регулирующего клапана |
| Диапазон регулируемого давления $\Delta P_{\text{рег.}}$ , бар | 1–6                                      |
| Вид регулирующего клапана                                      | VFG-2R                                   |
| Площадь регулирующей диафрагмы, см <sup>2</sup>                | 80                                       |
| Цвет пружины                                                   | Красный                                  |
| Климатическое исполнение                                       | Категория 3 по ГОСТ 15150-69             |
| Корпус регулирующего блока                                     | Нержавеющая сталь                        |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Регулирующая диафрагма | EPDM                                                  |
| Импульсная трубка      | Медная трубка O10 x 1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228 |
| Масса, кг, не более    | 7,5                                                   |
| EAN (single-pack)      | 5702424650759                                         |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- блок регулирующий типа AFP-R;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

Блоки регулирующие типа AFP-R не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие блока регулирующего типа AFP-R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения блока регулирующего типа AFP-R составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы блока регулирующего типа AFP-R при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.